

應設置住宅用火災警報器之場所修正規定對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
<p>下列不屬於各類場所消防安全設備設置標準應設置火警自動警報設備之場所，應設置住宅用火災警報器：</p> <p>一、托嬰中心。</p> <p>二、早期療育機構。</p> <p>三、安置及教養機構。</p> <p>四、居家護理機構。</p> <p>五、護理之家。</p> <p>六、產後護理機構。</p> <p>七、身心障礙福利機構（限供住宿養護、日間服務、臨時及短期照顧者）。</p> <p>八、幼兒園(含改制前之托兒所)。</p> <p>九、兒童課後照顧服務班及中心(含改制前之課後托育中心)。</p> <p>十、<u>寄宿舍</u>。</p>	<p>下列不屬於各類場所消防安全設備設置標準應設置火警自動警報設備之場所，應設置住宅用火災警報器：</p> <p>一、托嬰中心。</p> <p>二、早期療育機構。</p> <p>三、安置及教養機構。</p> <p>四、居家護理機構。</p> <p>五、護理之家。</p> <p>六、產後護理機構。</p> <p>七、身心障礙福利機構（限供住宿養護、日間服務、臨時及短期照顧者）。</p> <p>八、幼兒園(含改制前之托兒所)。</p> <p>九、兒童課後照顧服務班及中心(含改制前之課後托育中心)。</p>	<p>鑑於「寄宿舍」之場所規模多為不屬於各類場所消防安全設備設置標準(以下簡稱設置標準)所定應設置火警自動警報設備之場所，且該場所為供睡眠休息使用，倘若其發生火災易造成人員死傷，爰於第十款增列不屬於設置標準所定應設置火警自動警報設備之「寄宿舍」，不論面積均應依住宅用火災警報器設置辦法設置住宅用火災警報器，俾提升是類場所早期發現火災並應變之能力，確保人民生命安全。</p>