

內政部消防署訓練中心消防安全設備教室使用及管理須知修正規定

四、使用對象：本署及所屬機構、直轄市、縣（市）消防機構及其他經核准之機（構），並優先提供火災預防相關課程使用。

七、設備維護保養：

（一）本中心及本署預防調查組每季應測試各項系統，並清查耗材備品。

（二）本中心應委託廠商維護保養消防安全設備教室之設備。

（三）教室設備使用或測試後，應依下列規定辦理：

1. 水系統滅火設備教室：所有消防幫浦、空氣壓縮機等電源應關閉，各模擬盤電源應關閉，各開關及閥件應復歸定位。

2. 化學暨氣體滅火設備教室：各氣體滅火系統之啟動開關應拆離或隔離，各模擬盤電源應關閉，各開關及閥件應復歸定位。

3. 警報暨避難逃生設備教室：各受信總機、模擬盤、控制盤、電腦等電源應關閉，各開關及閥件應復歸定位。

內政部消防署訓練中心消防安全設備教室測試清查單

教室名稱：警報暨避難逃生設備教室

使用日期：

編號	名稱	使用狀態勾選	故障狀況概述
1-1	R型火警自動警報設備綜合模擬盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-1	P型火警自動警報設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-2	R型火警自動警報設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-3	瓦斯漏氣火警自動警報設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-4	及早期偵煙系統 (VESDA) 操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-5	標示設備及緊急照明燈操作展示盤 1 套	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-6	無線電通信輔助設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-7	耐燃及耐熱配線展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-8	緊急廣播設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-9	室內排煙設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-10	避難器具	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
			(欄位不足請自行增加)
設備器材鑰匙數量確認			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
耗材名稱	數量	耗材名稱	數量
申請單位		本中心承辦人	

請影印一份至預防調查組備查。

附件四之三

內政部消防署訓練中心消防安全設備教室歸還點收單

教室名稱：警報暨避難逃生設備教室

歸還日期：

編號	名稱	歸還狀態勾選	故障狀況概述
1-1	R型火警自動警報設備綜合模擬盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-1	P型火警自動警報設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-2	R型火警自動警報設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-3	瓦斯漏氣火警自動警報設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-4	及早期偵煙系統(VESDA)操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-5	標示設備及緊急照明燈操作展示盤1套	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-6	無線電通信輔助設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-7	耐燃及耐熱配線展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-8	緊急廣播設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-9	室內排煙設備操作展示盤	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
2-10	避難器具	<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
		<input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 故障	
			(欄位不足請自行增加)
設備器材鑰匙數量確認			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
耗材名稱	使用數量/剩餘數量	耗材名稱	使用數量/剩餘數量
申請單位		本中心承辦人	

請影印一份至預防調查組備查。