

## 消防栓規格第九點修正總說明

消防栓規格(以下簡稱本規格)自七十八年九月二十日訂定發布，期間歷經二次修正，最近一次修正日期為一百零六年三月三日。查一百零六年十月十二日修正發布消防法施行細則第二十條條文，業刪除第一項「附近應設明顯標誌」之規定，爰本規格配合刪除第九點有關消防栓標誌規格規範。

## 消防栓規格第九點修正規定對照表

修 正 規 定	現 行 規 定	說 明
	<p>九、消防栓標誌規格，由直轄市、縣（市）政府參考下列原則定之：</p> <p>（一）材質：消防栓標誌之支柱及標誌板以鍍鋅鐵管或不鏽鋼管（板）製造。</p> <p>（二）圖案：於標誌板之兩面按統一圖案製作，消防栓圖案為紅色，文字（消防栓）及圈內為白色，外緣為水藍色，所用塗料須具有反光性。</p> <p>（三）高度：消防栓標誌支柱露出地面之高度為二百五十公分。</p> <p>（四）尺寸：標誌板頂端與支柱頂點之距離為六十公分，內緣與外緣之距離為四點五公分。</p> <p>（五）消防栓標誌圖詳如附件。</p> <p>消防栓標誌之維護，直轄市、縣（市）政府得訂定獎勵及回饋規定。</p>	<p>一、<u>本點刪除</u>。</p> <p>二、查一百零六年十月十二日修正發布消防法施行細則第二十條條文係考量目前消防栓本體均有明顯標誌，且圖資數位化後，消防栓位址業已整合於一一九智慧型指揮派遣系統內，配合全球定位系統（Global Positioning System, GPS）可快速定位消防栓位置，為減少非必要之消防栓標誌牌桿建置，爰刪除該條第一項「附近應設明顯標誌」之規定。</p> <p>三、消防法施行細則第二十條第一項規定授權訂定之消防栓規格第九點明定消防栓標誌規格，前開一百零六年十月十二日修正發布消防法施行細則第二十條第一項既已刪除「附近應設明顯標誌」之規定，爰配合刪除本點規定。</p>