

附表 13

消防用水帶個別試驗紀錄表

申請人				檢驗員					
試驗場所									
種別	<input type="checkbox"/> 橡膠裡襯水帶	<input type="checkbox"/> 麻織水帶	試驗日						
	<input type="checkbox"/> 沾濕水帶	<input type="checkbox"/> 保形水帶	申請數		一般試驗個數				
型式		長度	m	預備品數	分項試驗個數				
使用壓力	Mpa	標稱	A	試驗結果	<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格				
試驗項目			基準值	最高值	最低值	合格	不合格	備考	
一般試驗	構造 I	內徑		~ mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		質量		≤ g/m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		長度		~ m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		外觀 (被覆、塗裝等)				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		標示				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	性能	扭轉	右方向						
			扭轉角度		≤ 度/m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		伸長率		≤ 10%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	扭歪		≤ mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	試驗壓力 (5分鐘)	直線狀態		Mpa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
彎摺狀態		Mpa							
分項試驗	II 構造	組織				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		裡襯厚度		≥ 0.2 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	橡膠或合成樹脂材質	抗拉強度	空氣加熱老化前		≥ 13 Mpa				
			空氣加熱老化後		≥ 7.8 Mpa		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		伸長率		≥ %		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		永久伸長率		≤ 25%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	剝離強度	經向		≥ 30 N		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		緯向							
	漏水量		≤ cm ³		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	耐摩擦		≥ 次		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
酸鹼度		6 ≤ PH ≤ 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
保形性	受壓變形率	施加载重後		≤ 10%		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
		移除荷重後		≤ 5%					
	殘留變形率		≤ 5%						
備考									