

消防局

大(中)隊

分隊消防車輛檢查紀錄表

主 管 核 示	保 養 (管) 人 員 簽 章	其 他	部 材 六 、 器	部 梯 、 雲 五 、	部 浦 、 幫 四 、 電 三 、 氣 二 、 底 、	部 盤 、 部 一 、 引	分區	
							檢 查 項 目	月 日
							1 機油、動力方向機油、冷卻水是否合乎要求	月 日
							2 空氣濾清器是否清潔良好	月 日
							3 引擎發動有無異聲，怠速是否正常	月 日
							4 各項儀表作用是否正常，燃油是否合乎要求	月 日
							5 引擎總體是否清潔，有無漏油情形	月 日
							1 底盤、車身完好清潔，潤滑部位是否合乎要求	月 日
							2 轉向及剎車系統是否正常並釋放儲氣筒水分	月 日
							3 剎車、離合器總泵、自動變速箱油是否足夠	月 日
							4 傳動系統、離合器間隙是否正常	月 日
							5 輪胎及備胎氣壓、磨損是否適當	月 日
							6 電瓶、電液及其接頭線路等是否良好清潔	月 日
							7 發電機、壓縮機等皮帶鬆緊度是否適當	月 日
							8 雨刷及雨刷水、燈光等是否正常	月 日
							9 警報器、閃光器、對講機作用是否良好	月 日
							10 各電器開關作用是否正常良好	月 日
							11 進出水口開關及管路濾網是否良好	月 日
							12 幫浦及導齒輪箱油質量是否良好	月 日
							13 真空幫浦油及作用是否正常	月 日
							14 P.T.O. 及聯成壓力表作用是否正常	月 日
							15 融子、水帶及接頭是否清潔良好	月 日
							16 各操作、支撐腳潤滑及警示作用是否良好	月 日
							17 機械操作台及定位平衡設備是否清潔作用良好	月 日
							18 液壓油量是否依標準及管路無洩漏良好	月 日
							19 各種隨車器材作用是否良好且清潔	月 日
							20 化學乾粉是否逾期、氮氣壓力是否正常	月 日
							21 破壞器材作用是否完好且清潔	月 日
							22 發電機及照明設備是否完整良好	月 日
							23 呼吸器鋼瓶及面罩、背板是否良好	月 日
							24 水庫車、水箱車等水箱是否滿水位	月 日
備註		1. 負責檢查之人員於每日上午七時卅分檢查及發動一次，如遇寒冷時則於十二、廿時等時內發動引擎各一次（一、二、三月及十、十一、十二月每日應保溫二次，但當日有使用者得發						
		週檢查情形紀錄欄：						

附表四一一