

附表 2. 主要試驗設備

主要試驗設備

試驗儀器名稱		規格	數量
共通部分	尺寸量測器	游標卡尺、捲尺及直尺。	2 個
	動作試驗用操作臺	須符合安裝要領或操作要領，高度並應符合樣品長度需求，且具垂直壁面。	1 式
	抗拉試驗機	抗拉載重之 1.5 倍以上（橫桿實施拉力試驗用）。	1 式
	界限計	用於測量避難梯橫桿間或梯柱間之距離	1 式
	扭力試驗機	4 kgf-m（最小刻度 0.1kgf-m）。	1 個
	鹽水噴霧試驗	應符合 CNS8886「鹽水噴霧試驗方法」之需求	1 式
	放大鏡	倍率約 5 倍	1 個
	計算機	8 位數以上工程用電子計算機	1 個
固定型梯及 倚靠型梯	梯柱壓縮載重試驗裝置	壓縮載重之 1.5 倍以上。	1 式
	水平固定載重試驗裝置	固定部高度約 80cm、重錘 20kg/個(含必要數)。	1 式
	橫桿等分布載重試驗裝置	依寬度 70mm 橫桿形狀，將載重均等施於橫桿上，與橫桿之接觸面應為平滑。	1 式
懸吊型梯	抗拉試驗機	抗拉載重之 1.5 倍以上。	1 式
	突出物壓縮載重試驗裝置	壓縮載重之 1.5 倍以上。	1 式