

檢修申報複查查詢事項

查 詢 事 項	查 詢 內 容
共通事項	1.檢修契約起訖時間？ 2.檢修時檢修者與管理權人等相關人員商討情況如何？ 3.會同檢修人為何人？會同程度為何？ 4.對於該場所設置消防安全設備狀況之瞭解程度為何？ 5.過去檢修結果、維修保養手冊之保管狀況情形？ 6.使用檢修器材檢修情形？ 7.實施檢修天數、時間及陪同檢修人數情形？ 8.執行檢修時，其消防安全設備之替代措施如何執行？ 9.查證以前不符合規定事項改善情形？
滅火器	1.設置於腐蝕、容易生鏽場所之滅火器狀況？ 2.放射試驗實施場所和藥劑處理方法為何？
屋內(外)消防栓設備	1.在何處實施放水試驗？ 2.放水試驗所使用之水帶如何處置？
自動撒水設備、 水霧滅火設備	1.幫浦啟動方式及末端試驗查驗管設置位置如何？ 2.送水口設置位置？
泡沫滅火設備	1.放射試驗實施場所和放射試驗後如何處置？ 2.藥劑如何補充？
二氧化碳、海龍、乾粉 滅火設備	1.放射試驗實施場所和放射試驗後如何處置？ 2.放射試驗所使用氣體種類為何？
火警自動警報設備、 緊急廣播設備、 瓦斯漏氣火警自動警報設備	1.受信總機連動設備為何？ 2.無法檢修處所事後如何處置？
避難器具	1.救助袋下降方式如何？ 2.地上支固器具、開口生鏽情形如何？
緊急照明設備、 標示設備	1.緊急電源採用方式？ 2.照度測試位置為何？
連結送水管	1.送水系統為何種系統？ 2.送水口設置位置如何？
排煙設備	1.受信總機回路數為何？ 2.機械排煙進行測試位置如何？
緊急電源插座	1.是否設有「緊急電源插座」標示？ 2.設有幾個專用回路？