

附件 10 公共危險物品設施自行檢查紀錄表

檢查項目		檢查內容	檢查方法	檢查結果
保安距離		有無新設之保安物件	目測（確有該物件時應實測）	
		替代裝置之檔牆或壁體有無損傷	目測	
保安空地		有無存放許可外之物件	目測	
		替代裝置之牆壁有無破損，功能是否適當	目測（功能適當與否應確認）	
建築物構造	牆壁、樑柱及屋頂	有無龜裂、破損及閉鎖功能是否適當	目測	
	防火門	有無積油、積水情形	目測	
	地板面	有無龜裂、破損、凹陷等情形	目測	
	樓梯	有無變形、破損及固定狀況是否正常	目測	
	支柱樑	有無龜裂、破損等情形	目測	
	地板面	有無積油、積水情形	目測	
換氣排氣設備	樓梯	有無龜裂、破損、凹陷等情形	目測	
		給排氣風管有無變形、破損，固定狀況是否正常	目測	
		防止引火網有無破損、阻塞	目測	
		防火閘板有無破損，功能是否適當	動作確認	
		風扇葉片動作狀況是否適當	動作確認	
屋外設備		可燃性蒸氣警報裝置之動作狀況	動作確認	
	防液堤、流出防止裝置、地面盤	有無龜裂、破損等情形	目測	
		有無積油、積水及沙土堆積情形	目測	
積水孔、		有無龜裂、破損等情形	目測	

排水溝 油水分離 裝置	有無積油、積水及沙土堆積情形	目測	
保安監督人簽章	○○○	管理權人處置 情形及簽章	○○○