

表 20 型式區分、型式變更及輕微變更範圍

型式區分	型式變更	輕微變更
1、水帶種類不同 2、標稱不同 3、使用壓力不同 4、雙層水帶	1、消防用橡膠裡襯水帶或消防用保形水帶之裡襯被覆、塗裝材質或加工方法之變更 2、原紗的組合或捻線之變更	1、經紗顏色或經紗之變更 2、橡膠或合成樹脂裡襯顏料 3、橡膠或合成樹脂被覆顏料 4、外部塗裝顏料 5、下列所列標示事項： (1) 字體、排列方式或標示顏色 (2) 「室內消防栓用」或「室外消防栓用」標示追加或刪除 6、長度在規定範圍外之長度