

耐燃電纜型式認可申請書

中華民國 年 月 日

名稱	供試電纜的心線數及尺寸	
耐燃電纜	電纜尺寸及心線數：（導體標稱直徑或截面積及心線數） （mm）或 （mm ² ） 心	
型式區分		
No.	要件	分類
1	額定電壓	<input type="checkbox"/> 600V 以下 <input type="checkbox"/> 600V～3.3kV <input type="checkbox"/> 600V～6.6kV
2	被覆的主材料	<input type="checkbox"/> 聚氯乙烯（PVC）混合物 <input type="checkbox"/> 聚乙烯（PE）混合物 <input type="checkbox"/> 低煙無鹵材料
3	絕緣體的主材料	<input type="checkbox"/> 聚乙烯（PE）混合物 <input type="checkbox"/> 交連聚乙烯（XLPE）混合物 <input type="checkbox"/> 矽橡膠
4	耐燃層的主材料	<input type="checkbox"/> 雲母帶 <input type="checkbox"/> 玻璃纖維帶 <input type="checkbox"/> 其他（材料名： ）
5	導體線徑	<input type="checkbox"/> 標稱截面積未滿 22 mm ² 者。（單線者取其直徑，為 3.2mm 以下）。 <input type="checkbox"/> 標稱截面積在 22 mm ² 以上，未滿 100mm ² 者。 <input type="checkbox"/> 標稱截面積在 100 mm ² 以上，未滿 1000mm ² 者。
6	心線數	<input type="checkbox"/> 單心 <input type="checkbox"/> 2 心以上，7 心以下（但導體線徑以 325mm ² 為限） <input type="checkbox"/> 8 心以上，30 心以下（但導體線徑以 5.5mm ² 為限）