

表十六 外觀、構造檢測缺點判定表

檢測項目	致命缺點	嚴重缺點	一般缺點	輕微缺點
銅絞線股數、線徑及絞合	絞線股數不足。	絞線股數中二條以上線徑不合格（壓縮導體股線直徑不予量測）、絞合外徑有嚴重凸起。	絞線股數中一條線徑不合格（壓縮導體股線直徑不予量測）且差值未滿 1.3 倍直徑容許差。	
被覆體、絕緣體厚度		最小厚度為其附表值之 72% 以下。	最小厚度為附表值厚度之 72%（含）以上未滿 80%。	
印字標示		1、連續 2 公尺標示模糊且無法正確辨識。 2、標示錯誤。	模糊但仍可正確辨識。	
裂痕、外傷、接點		1、整條電纜有接點者。 2、裂痕及外傷之面積大於 1mm^2 者。	裂痕及外傷之面積未滿 1mm^2 者。	