表四 違反消防法第九條有關檢修設備規定裁處基準表

<table>
<tr><td>適用法條</td><td>次數
違規情形</td><td>第一次</td><td>第二次</td><td>第三次</td><td>第四次以上</td><td>備註
（單位：新臺幣）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">消防法第三十八條第二項</td><td>嚴重違規</td><td>二萬元以下</td><td>四萬元以下</td><td>五萬元以下</td><td>五萬元以下</td><td rowspan="3">裁罰金額下限均為一萬元。</td></tr>
<tr><td>一般違規</td><td>一萬五千以下</td><td>三萬元以下</td><td>五萬元以下</td><td>五萬元以下</td></tr>
<tr><td>輕微違規</td><td>一萬二千以下</td><td>二萬四千元以下</td><td>四萬八千元以下</td><td>五萬元以下</td></tr>
<tr><td colspan="7">附註：
一、嚴重違規：未依規定委託消防專業技術人員或專業檢修機構檢修。
二、一般違規：委託非消防專業技術人員或非消防專業檢修機構檢修。
三、輕微違規：有委託消防專業技術人員檢修，唯未依限將檢修結果報請當地消防機關備查。
四、消防專業技術人員係指領有內政部核發消防設備師證書、消防設備士證書或消防安全設備裝置檢修暫行執業證書人員。</td></tr>
</table>