

液化石油氣零售業安全技術人員注意事項第四點附表一修正規定

附表一

液化石油氣用戶安全檢測紀錄表

NO：XXXXX-001(5 個阿拉伯數字+3 個阿拉伯數字)

零售業：_____電話：() _____			
用戶編號：		用戶姓名：	用戶電話：
用戶住址：			
(1) 檢 測 項 目	(此欄由安全技術人員填寫)	正常	需更換/改善及處理情形
	1. 容器規格及數量： _____kg _____支；_____kg _____支。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____
	2. 燃氣用軟管更換日期： _____年_____月_____日。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____
	3. 調整器及燃氣用軟管測漏。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____
	4. 液化石油氣容器連接燃氣設施之場所，應符合「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第 73 條之 1 規定。(適用營業場所)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____
	5. 液化石油氣容器須直立置放於室外通風良好處並避免曝曬。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____
	6. 液化石油氣容器外觀是否有顯著損傷、凹痕、腐蝕變形等有漏氣之虞情形。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> _____
(2) 其 他 告 知 事 項	<input type="checkbox"/> 1. 應與零售業者訂定定型化契約，以保障自身權益。 <input type="checkbox"/> 2. 液化石油氣容器應於檢驗合格有效期限內。 <input type="checkbox"/> 3. 使用貼有合格標籤之瓦斯爐及熱水器。 <input type="checkbox"/> 4. 瓦斯爐及熱水器須有良好通風或強制排氣裝置以避免液化石油氣蓄積。 <input type="checkbox"/> 5. 液化石油氣容器及調整器必須小心輕放。 <input type="checkbox"/> 6. 拆除調整器前，須確保液化石油氣容器閥之閥門完全關閉。 <input type="checkbox"/> 7. 其他：_____。		
備註：			

用戶簽名：	安全技術人員簽名：
本人明白上述建議內容及 證明安全檢測已經完成。	檢測日期：____年____月____日