

○○○消防局液化石油氣容器檢驗機構容器實重抽查紀錄表

檢查單位				檢查日期	____年____月____日			
場所名稱								
檢 查 情 形	抽測現場已完成檢驗裝訂合格標示之容器 50 支，容器重量資料如下：							
	合格標示號碼	容器號碼	標示重量	實際重量	合格標示號碼	容器號碼	標示重量	實際重量
	合格標示之「容器實重（含閥）」重量與實際測量不符____支。							
	簽 章	管理權人或現場有關人員		檢查及會同人員		審核人員		

備註：

- 一、消防機關應於每月終了後之翌月 10 日前將本附表連同附表三之七函報本署備查。
- 二、抽查 50 支經檢驗完成容器，並將相關數據資料確實抄錄於紀錄表中。
- 三、容器重量依各檢驗機構實際秤重之秤為準，除四捨五入進位因素外，合格標示所載容器實重與實際秤重重量誤差範圍不得超過 20 公克。